

Số: 94 /BVUB-HĐMS
V/v yêu cầu báo giá

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán mua sắm: Bảo trì, bảo dưỡng điều hòa cục bộ cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Thị Thuỳ Linh

- Số điện thoại liên hệ: 0977.116.394

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá gửi về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa, Ngõ 958 đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

- Ghi rõ nội dung: Báo giá Bảo trì, bảo dưỡng điều hòa cục bộ cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 10/01/2026 đến trước 17 giờ 00 ngày 29/01/2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

1. Danh mục hàng hoá, dịch vụ: phụ lục kèm theo

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá, dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá

3. Thời gian dự kiến: 2026



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.

5. Yêu cầu khác: Giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM

CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hưng



DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(kèm theo Yêu cầu bảo giá số **99** /BVUB-HDMS ngày **19/01/2026**)

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
	Bảo trì, bảo dưỡng điều hòa cục bộ tại Bệnh viện	Bộ	123	
	- Phần cơ: + Quạt dàn lạnh. + Quạt dàn nóng. - Phần điện : + Bo mạch mặt lạnh.	Kiểm tra đánh giá hoạt động hiện tại toàn hệ thống Tần suất: 01 lần/năm		
	- Kiểm tra hệ thống ống dẫn nước ngưng. - Làm sạch lưới lọc, mặt máy, cánh quạt. - Kiểm tra mối nối, chân rắc kết nối. - Kiểm tra chức năng điều khiển. - Làm sạch bề mặt.	Bảo dưỡng phần mặt lạnh Tần suất: 02 lần/năm		
	- Kiểm tra áp suất gas và nạp gas bổ sung. (Nếu thiếu) - Kiểm tra xử lý rung động khi vận hành. - Vệ sinh dàn nóng bằng các thiết bị chuyên dụng.	Bảo dưỡng dàn nóng Tần suất: 02 lần/năm		
	- Kiểm tra nguồn điện, kiểm tra các chế độ vận hành điều khiển, các atomát cấp nguồn cho hệ thống. - Kiểm tra, xử lý các vấn đề của hệ thống ống đồng, bảo ôn.	Kiểm tra nguồn điện và hệ thống ống đồng, bảo ôn. Tần suất: 02 lần/năm		
	- Vận hành, kiểm tra lỗi, đánh giá hoạt động của hệ thống sau khi bảo trì	Vận hành chạy thử. Tần suất: 02 lần/năm		