

Số: 1394/BVUB-HĐMS
V/v yêu cầu báo giá

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu: Vận hành và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải lỏng, công suất 450m³/1 ngày đêm, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Lê Ngọc Hải Đăng
 - Số điện thoại liên hệ: 0988.588.968
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá gửi về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa, Ngõ 958 đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh. Thanh Hoá
 - Ghi rõ nội dung: Báo giá : Vận hành và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải lỏng, công suất 450m³/1 ngày đêm.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 23 /06/2026 đến trước 16h00 ngày 30/06/2026
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

- Danh mục hàng hoá, dịch vụ: phụ lục kèm theo
- Địa điểm cung cấp hàng hoá, dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.
- Thời gian dự kiến: Năm 2026



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.

5. Yêu cầu khác: Giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM

CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hưng





Vận hành và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải lỏng, công suất 450m³/1 ngày đêm tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.

(kèm theo yêu cầu báo giá số: 1394/BVUB-HĐMS ngày 23 / 6 /2026)

STT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật, pháp lý	Ghi chú
1	Sửa chữa, hỗ trợ vận hành và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải lỏng, công suất 450m ³ /1 ngày đêm.	<ol style="list-style-type: none">Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động hiện tại của hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện.Lập kế hoạch, lên phương án nuôi cấy vi sinh, cải tạo, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị hỏng tại trạm (nếu có nhà thầu lập danh mục thiết bị hỏng ghi rõ các trang thiết bị cần thay thế mới vào danh mục báo giá).Sắp xếp tối thiểu 01 người kỹ thuật đến vận hành, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo trì thiết bị tối thiểu 01 lần /tuần. Nhà thầu được chủ động số lượng kỹ thuật hỗ trợ vận hành và số lượng giờ làm việc nhưng đảm bảo hệ thống vận hành ổn định 24/24.Kiểm tra, vệ sinh thiết bị, đồng thời cung cấp quy trình và phối hợp nhân viên của Bệnh viện pha hóa chất vận hành hệ thống hoạt động liên tục đảm bảo đúng quy định của pháp luật.Nhà thầu chịu hoàn toàn chi phí, vật tư sửa chữa, thay thế trang thiết bị trong hệ thống trong toàn bộ thời gian của hợp đồngBảo dưỡng, bảo trì thiết bị định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Có ký biên bản, hồ sơ sau đợt bảo trì bảo dưỡng.Đánh giá kết quả công việc<ol style="list-style-type: none">Hàng tuần: Ghi nhật ký vận hành, báo cáo kết quả công việc lên nhóm làm việc chung (Zalo, Viber,..)Hàng tháng: Lập báo cáo kết quả vận hành. Lập biên bản kiểm tra, có kết quả phân tích nội bộ bằng máy đo hiện trường 2 bên chứng kiến gồm: pH, SV30, COD, Amoni; có hình ảnh báo cáo kèm hồ sơ thanh toánKiểm tra vi sinh, đo SV30 và các thông số kiểm soát hệ thống.Chụp ảnh tất cả các bể chức năng, đồng hồ điện, đồng hồ đo lưu lượng đầu vào và đầu ra.	Đã bao gồm : nhân công vận hành sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thay thế vật tư, đi lại.