

Số: 1661/BVUB-HĐMS

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 07 năm 2026

V/v yêu cầu báo giá

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá: Cải tạo, hệ thống nước thoát, bể phốt khu vực khoa Cấp cứu Hồi sức tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Lê Ngọc Hải Đăng
 - Số điện thoại liên hệ: 0988.588.968
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá gửi về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa, Ngõ 958 đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh. Thanh Hoá
 - Ghi rõ nội dung: Báo giá : Cải tạo, hệ thống nước thoát, bể phốt khu vực khoa Cấp cứu Hồi sức tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 27/7/2026 đến trước 16h00 ngày 05/8/2026
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

- Danh mục hàng hoá, dịch vụ: phụ lục kèm theo
- Địa điểm cung cấp hàng hoá, dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.
- Thời gian dự kiến: Năm 2026



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.

5. Yêu cầu khác: Giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG MUA SẴM
CHỦ TỊCH**



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Hưng



PHỤ LỤC

Cải tạo, hệ thống nước thoát, bể phốt khu vực khoa Cấp cứu Hồi sức.

(kèm theo yêu cầu báo giá số: 1661 /BVUB-HĐMS ngày 27/7/2026)

STT	Nội dung triển khai	Ghi chú
1	- Di chuyển trồng lại cây hoa sang khuôn viên trước khoa Cấp cứu, đào bóc lớp đất khu vực bể phốt (chiều dày khoảng 30 cm). - Xác định vị trí đầu nối giữa bể phốt với hố ga thu nước thải từ bể phốt vào tuyến ống D300 dẫn nước thải về hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện, xây dựng lại hố ga cao độ cao bằng mặt vỉa hè và có nắp đậy bằng bê tông để tiện kiểm tra giám sát đường thoát sau này. - Hút bể phốt để tiến hành công tác kiểm tra các đường đầu nối vào bể phốt cũng như đầu thoát ra hệ thống thu gom nước thải. - Mở hoặc đục tấm đan hố ga để kiểm tra, vệ sinh, nạo vét, xác định vị trí đường ống thoát nước trong bể và tiến hành khơi thông. Trường hợp không xác định được vị trí hoặc đường ống bị hư hỏng thì thi công thay thế hệ thống thoát mới. - Đổ lại tấm đan mới thay thế tấm đan cũ đang được đầu nối cải tạo trước đó bằng tấm đan mới đổ sẵn có lắp ống chờ để đầu nối vào hệ thống nước thải theo hiện trạng, bố trí cửa chờ phục vụ công tác hút bể định kỳ.	
2	Điều chỉnh, thay thế và đầu nối lại hệ thống thoát nước của nhà vệ sinh di động vào đúng hệ thống thu gom nước thải của bể phốt; chấm dứt tình trạng xả trực tiếp ra nền và rãnh thoát nước mưa tại chân tường khoa Cấp cứu hồi sức. Xây tường gạch bảo vệ đường ống từ Khoa Cấp cứu hồi sức ra khu vực vườn hoa.	
3	Hoàn thiện bề mặt: Đổ bê tông toàn bộ khu vực bồn hoa sau khi hoàn trả mặt bằng, cao độ bằng hoặc cao hơn vỉa hè; bê tông mác 200, chiều dày 10 cm (diện tích theo khảo sát đo thực tế), bảo đảm mỹ quan và thuận tiện cho công tác quản lý, vận hành.	
4	Lật nắp hố ga thu nước mưa bề mặt và hố ga đường thoát nước thải nằm cạnh nhau tại vị trí đầu đường dốc lên sảnh khoa Cấp cứu hồi sức. Xây vách ngăn hoặc đổ bê tông bít kín lỗ thông giữa hố ga thoát nước mưa và hố ga thu gom nước thải sinh hoạt tại vị trí giữa hai hố ga nằm cạnh nhau ở đầu dốc lên xuống Khoa Cấp cứu hồi sức nhằm ngăn chặn nước thải sinh hoạt tràn sang hệ thống thoát nước mưa.	
5	Nạo vét, thông rãnh thoát nước mưa tại chân tường khoa Cấp cứu hồi sức.	