

V/v mời chào giá gói thầu Bảo trì,
bảo dưỡng định kỳ điều hoà cục bộ
tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh
Hoá.

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 11 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực về chuyên môn cung cấp, sửa chữa, thay thế, bảo trì, bảo dưỡng điều hoà trên toàn quốc.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ điều hoà cục bộ tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa - Ngõ 958 đường Quang Trung, P Đông Vệ, Tp Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Lê Thị Thuý.

- Số điện thoại: 0376 000 093.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá gửi về địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa - Ngõ 958 đường Quang Trung, P Đông Vệ, Tp Thanh Hóa.

- Báo giá ghi rõ nội dung: Báo giá gói Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ điều hoà cục bộ tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19/11/2024 đến trước 17h00 ngày 29/11/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung, danh mục trang thiết bị: Có phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa - Ngõ 958 đường Quang Trung, P. Đông Vệ, Tp Thanh Hóa.

3. Thời gian dự kiến năm: 2024-2025.

4. Điều khoản thanh toán: Thỏa thuận theo hợp đồng.

5. Các yêu cầu khác: Báo giá được ký đóng dấu bởi người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai trong trường hợp báo giá có nhiều trang.

Rất mong nhận được sự hồi đáp của Các Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM

CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hưng

ỆNI
NG
H TH
Y H

**Phụ lục 01: Nội dung thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng điều hoà cục bộ
Gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ điều hoà cục bộ tại Bệnh viện Ung
bướu tỉnh Thanh Hoá.**

(Kèm theo Công văn số 1432/BVUB-HĐMS ngày 19 tháng 11 năm 2024)

STT	Yêu cầu, bảo trì, bảo dưỡng	Nội dung thực hiện	Tần suất bảo trì (lần/năm)	Ghi chú
1	Kiểm tra đánh giá hoạt động hiện tại toàn hệ thống	- Phần cơ: + Quạt dàn lạnh. + Quạt dàn nóng. - Phần điện: + Bo mạch mặt lạnh.	01	
2	Bảo dưỡng phần mặt lạnh	- Kiểm tra hệ thống ống dẫn nước ngưng. - Làm sạch lưới lọc, mặt máy, cánh quạt. - Kiểm tra mối nối, chân rắc kết nối. - Kiểm tra chức năng điều khiển. - Làm sạch bề mặt.	01	
3	Bảo dưỡng dàn nóng	- Kiểm tra áp suất gas và thống kê lại số lượng máy cần phải nạp gas bổ sung. - Kiểm tra xử lý rung động khi vận hành. - Vệ sinh dàn nóng bằng các thiết bị chuyên dụng.	01	
4	Kiểm tra nguồn điện và hệ thống ống đồng, bảo ôn.	- Kiểm tra nguồn điện, kiểm tra các chế độ vận hành điều khiển, các atomat cấp nguồn cho hệ thống. - Kiểm tra, xử lý các vấn đề của hệ thống ống đồng, bảo ôn.	01	
5	Vận hành chạy thử.	- Vận hành, kiểm tra lỗi, đánh giá hoạt động của hệ thống sau khi bảo trì.	01	

Ghi chú:

- Trong quá trình thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hoà cục bộ tại Bệnh viện. Đơn vị thi công tự chịu trách nhiệm về việc an toàn lao động, tự trang bị vật tư thiết bị chuyên dụng trong toàn bộ quá trình thực hiện.

- Các máy bị lỗi cần phải thay thế trang thiết bị, bổ sung gas đơn vị thi công phối hợp cùng Phòng HCQT&CNTT lập biên bản, gửi báo giá để xin ý kiến Ban Giám đốc để tiến hành sửa chữa, bổ sung gas sau khi được phê duyệt.

- Khối lượng phát sinh sẽ được đính kèm theo phụ lục hợp đồng thanh toán cùng gói thầu bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hoà cục bộ.

**Phụ lục 02: Số lượng cụ thể bảo trì, bảo dưỡng điều hoà cục bộ.
Gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ điều hoà cục bộ tại Bệnh viện Ung
bướu tỉnh Thanh Hoá.**

(Kèm theo Công văn số 1432/BVUB-HĐMS ngày 10 tháng 11 năm 2024)

STT	Nội dung hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bảo dưỡng điều hoà cục bộ treo tường (9.000 BTU – 24.000 BTU) khu vực không phải đưa dây: - Khu vực phòng Hành chính quản trị và CNTT: 02 bộ; - Khoa CDHA-TDCN: 20 bộ.	Bộ	22	Khu vực thuận lợi trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng.
2	Bảo dưỡng điều hoà cục bộ treo tường (9.000 BTU – 24.000 BTU) khu vực phải đưa dây: - Huyết học – Sinh hoá – Vi sinh: 05 bộ; - Khoa Điều trị tích cực: 07 bộ; - Khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức: 05 bộ; - Khoa Ngoại tổng hợp: 22 bộ; - Khoa Trị xạ và YHHN: 17 bộ; - Khoa Nội 2: 17 bộ; - Khoa Đầu mặt cổ: 11 bộ; - Khoa Lồng ngực vú phụ khoa: 12 bộ. - Khoa Chăm sóc giảm nhẹ: 5 bộ.	Bộ	101	Khu vực khó khăn, phức tạp trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng.
Tổng			123	

